

PROGRAMME DE FORMATION
Prévention des risques liés au développement des légionelles dans les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air
Durée : une journée : 8h30 - 12h30 et 13h30 à 17h

Programme	<p>INTRODUCTION</p> <p>I - Légionelles et légionellose</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rappel concernant la légionellose ○ La bactérie <i>Legionella</i> - Les facteurs de développement dans l'environnement <p>II – Le cas des tours de refroidissement</p> <p>Les moyens de lutte contre les <i>Legionella</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Les règles d'implantation / la conception du réseau et des tours ○ La conduite de l'installation / la stratégie de traitement de l'eau d'appoint : La stratégie de traitement de l'eau du circuit – Comment justifier le traitement de l'eau ? – Sous-produits et aspects environnementaux ○ La surveillance et la maintenance de l'installation ○ Les règles de sécurité <p>III – Aspects réglementaires</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Arrêtés du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant des régimes de la déclaration et de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. ○ Autres obligations réglementaires <p>IV – Réalisation des prélèvements</p> <p>CONCLUSIONS</p>
-----------	--



Objectifs

Identifier les risques liés au développement des Legionella
Connaitre les règles d'exploitation et de sécurité des installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air
Identifier l'étendue des nouvelles obligations réglementaires

Publics

Personnel en contact avec les installations à risques – les préleveurs

Pré-requis

Aucun

Durée du stage

1 journée

Nombre de participants

10 personnes maximum par session
Selon la capacité des locaux

Programme de la formation

Voir annexe

Supports de formation

Un support de formation est fourni pour chaque participant.

Suivi de formation

Une feuille d'émargement est prévue
Une attestation de présence sera fournie pour chaque participant.

Enregistrement de l'organisme de formation

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 84 69 15902 69 auprès du Préfet de la région Auvergne Rhône Alpes.

Formatrice

Delphine BERRUX
Gérante CDFP
Diplôme : Ingénieur en Génie de l'Environnement
16 ans d'expérience en tant que Bureau d'Etudes Techniques et Conseil dans la gestion de l'eau TAR et la gestion des risques légionelles